

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:

REMONT STOJANA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO TYPU SZUre 136t , 1000 kW , 6000 V 988 obr/min


**ZAKRES PRAC:**

- DEMONTAŻ UZWOJENIA STOJANA
- MYCIE, CZYSZCZENIE PAKIETU BLACH STOJANA
- WYKONANIE PRÓBY NAGRZEWANIA BLACH STOJANA (TERMOWIZJA)
- WYKONANIE NOWEGO UZWOJENIA I PRZEZWOJENIE STOJANA, CEWKI KLASA  
IZOLACJI IMPREGNACJA, SUSZENIE PIECOWE,
- ZABEZPIECZENIE UZWOJEŃ EMALIĄ ELEKTROIZOLACYJNĄ,
- WYKONANIE INSTALACJI I MONTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY,
- PRÓBY MIĘDZYOPERACYJNE I KOŃCOWE,
- MALOWANIE ZEWNĘTRZNE STOJANA( ANTYKOROZYJNE)
- TRANSPORT W OBIE STRONY
- WYKONANIE REMONTU ZOSTANIE POPARTE STOSOWNYMI PROTOKOŁAMI Z PRÓB  
I POMIARÓW

**DODATKOWE INFORMACJE :**

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 50 DNI OD OTRZMANIA ZAMÓWIENIA.

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  
p.o. Kierownik Wydziału Elektrycznego

  
Mateusz Gutknecht